

Czersk, dnia 03 sierpnia 2015 roku

L.dz.R-65/2015

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **„Budowa hali magazynowej na terenie działki nr 318/4 położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15”** (ogłoszenie w BZP nr 112161-2015 z dnia 28.07.2015 r.)

Na podstawie art. 38 ustawy z 9 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Prosimy o zamieszczenie projektu fundamentów z zaznaczonymi wymiarami ław i stóp fundamentowych oraz podaniem grubości stóp fundamentowych.”
2. „W dokumentacji projektowej jest mowa o utwardzeniu terenu z płyt ażurowych JOMB/MEBA gr. 12,5 cm. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie utwardzenia z płyt ażurowych MEBA gr. 10 cm.”
3. Prosimy o załączenie detalu obróbki blacharskiej pomiędzy ścianą hali a nawierzchnią, o której mowa w dodatkowych wyjaśnieniach do dokumentacji projektowej”
4. „Według załączonej do SIWZ dokumentacji wykonawczej warunki posadowienia są następujące: **„W przypadku natrafienia na nasyp zalegający wg badań w okolicach pkt. 2 do głębokości 1,8m należy go całkowicie wymienić na podsypkę piaskową i zagęścić do $I_s=0,96$ a w ponadto luźne piaski warstwy IIa również należy dogęścić do $I_s=0,96$.”**

„Z załączonych badań geotechnicznych ewidentnie wynika, że do głębokości ok. 1,7-2,0 poniżej poziomu terenu zalegają piaski drobne w stanie luźnym o stopniu zagęszczenia $I_d=0,25$ oraz, a w otworze nr 2 stwierdzono nasyp niebudowlany (piasek z drobnym humusem) do głębokości 1,80m poniżej poziomu terenu”.

„W przedmiarach robót brak pozycji wymiana gruntu, prosimy o potwierdzenie czy w przypadku natrafienia na nasyp niebudowlany Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe za wymianę gruntu, czy prace te należy uwzględnić w ofercie.”

„Piasek w stanie luźnym na głębokości około 2,0 m może wskazywać na równoziarnistość oraz niemożność dogęszczenia warstwy piasku określonej jako IIa w dokumentacji geotechnicznej do wymaganego wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,96$. Czy w przypadku konieczności doziarnienia/wymiany w/w warstwy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, czy prace te należy uwzględnić w ofercie.”

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowy zakresie informuję, że:

1. Wszystkie dane dotyczące ław i stóp fundamentowych znajdują się w dokumentacji budowlanej i wykonawczej załączonej dokumentacji. Ponadto pomocniczo w załączonym przedmiarze robót w opisie pozycji przedmiarowej.