



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Czersk, dnia 01 marca 2016 roku

L.dz. R-9b/2016

Do Wykonawców

Dotyczy zadania pn.: „„Utwardzenie terenu pod budowę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (1)

Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1.

Prosimy o sprecyzowanie na jaką głębokość należy wykonać korytowanie pod kostkę?

Pytanie 2.

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować?, czy wywieźć na jaką odległość? Czy należy uwzględnić utylizację gruntu z korytowania?

Pytanie 3.

Proszę o sprecyzowanie czy obramowanie z kostki należy wykonać z obrzeży bet. (wg opisu SIWZ) o jakich wymiarach czy z krawężnika bet. 15x30x100 cm (wg rys. Parametry geometryczne i wysokościowe).

Pytanie 4.

Czy należy wyk. Studzienki wpustowe pod wpusty uliczne?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

Odp. Pytanie 1

Korytowanie pod kostkę należy wykonać zgodnie z dokumentacją, tj. na głębokość ok. 30 cm (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Odp. Pytanie 2

Ziemię z korytowania należy przewieźć na odległość ok. 150 m, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Odp. Pytanie 3

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ obramowanie z kostki należy wykonać z krawężników betonowych.

Odp. Pytanie 4

Studzienki wpustowe zostaną wykonane przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Prosimy o uwzględnienie ww. wyjaśnień w przygotowanej ofercie.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Piotr Szmielec

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) Strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku : www.zuk-czersk.pl
- 3) a/a