



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Czersk, dnia 29 listopada 2016 roku

L.dz.R-22/2016

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie działki nr 318/4, położonej w Czersku przy ul. Kilińskiego 15 (roboty wykończeniowe) - etap III” (ogłoszenie BZP nr 346305 z dnia 18.11.2016 r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. W pomieszczeniach piętra 5, 6 i 8 (kubatura pomieszczeń wg dokumentacji projektowej) na ścianach konstrukcyjnych należy zamontować klimatyzatory ściennie (szczegółową lokalizację klimatyzatorów należy ustalić na budowie z inspektorem nadzoru)
 - klimatyzatory należy podłączyć do centralnej jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na postumencie (utwardzenie z kostki betonowej) od strony północnej budynku, przy klatce schodowej,
 - skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić grawitacyjnie z zasyfonowaniem do instalacji kanalizacyjnej,
 - przewody podłączeniowe klimatyzatorów (cieczowy i gazowy) należy umieścić nad stropem podwieszanym piętra oraz w zabudowie szachtów, szczegółowa trasa zostanie ustalona podczas wykonywania prac.Prosimy o podanie typu i mocy poszczególnych klimatyzatorów.
2. W zamieszczonej dokumentacji projektowej brak jest rzutu piętra natomiast rzut dachu jest umieszczony dwukrotnie. Prosimy o korektę.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Typ i moc klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) dobiera Wykonawca w oparciu o kubaturę pomieszczeń i wskazanego przez siebie producenta urządzeń. Sposób podłączenia klimatyzatorów i pracy całego układu powinien być zgodny z wytycznymi ich producenta, niezbędnymi dla zachowania gwarancji. Układ klimatyzacyjny powinien zapewniać możliwość uzyskania temp. 21 st. C w pomieszczeniu przy temperaturze zewnętrznej 28 st. C.
2. W załączeniu rzut piętra

Załączniki:

- Rzut piętra

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) Strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku : www.zuk-czersk.pl
- 3) a/a

Z poważaniem

**Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki**

Paweł Garbacki