

Czersk, dnia 27 marca 2017 roku

L.dz.WOD-206/2017

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą „rękawa”) rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska** - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Nr 5/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK Sp. z o.o. w Czersku) - zamówienie sektorowe.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. W punkcie 2 lit. m) Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający określił wartość średnią długoterminowego modułu sprężystości dla rękawa z włókna szklanego na poziomie nie niższym niż 15000 N/mm^2 .
W związku z powyższym, czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że potwierdzony badaniami współczynnik redukcji A, o którym mowa w punkcie 2 lit. g) Opisu Przedmiotu Zamówienia, ma wynosić nie więcej niż 1,3 dla każdego typu zastosowanych rękawów; dotyczy to zarówno rękawów o strukturze filcowej (utwardzanych gorącą wodą lub parą) o wartości krótkotrwałego modułu sprężystości na poziomie 2400 N/mm^2 , jak i rękawów z włókna szklanego (utwardzanych promieniami UV) o wartości krótkotrwałego modułu sprężystości na poziomie 19500 N/mm^2 ?
Oznacza to tym samym, że moduł sprężystości długoterminowy dla rękawa filcowego o wartości krótkoterminowego modułu sprężystości na poziomie 2400 N/mm^2 powinien wynosić nie mniej niż 1846 N/mm^2 ?
2. W nawiązaniu zapisów WZ pkt 9.2.3 proszę o potwierdzenie, że warunek: „posiadanie aprobaty technicznej na zestaw elementów do wykonywani renowacji sieci kanalizacyjnych z prawem do jej stosowania lub posiadania aprobaty technicznej na zestaw elementów do wykonywania renowacji sieci kanalizacyjnych z licencją wystawioną przez dostawców materiałów, o których mówi aprobata. W przypadku braku aprobaty na proponowany rękaw, do oferty załączona powinna zostać prawidłowo wystawiona i podpisana Krajowa Deklaracja Zgodności z obowiązującymi normami wraz z dokumentami niezależnych laboratoriów potwierdzającymi spełnienie wymogów określonych w warunkach zamówienia, zostanie spełniony jeśli Wykonawca załączy do oferty Krajową deklarację właściwości użytkowych, (która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B, zastępuje Krajową deklarację zgodności) na rękawy, które zamierza zastosować do renowacji.
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie renowacji kanalizacji w technologii rękawa CIPP z włókna poliestrowego o strukturze filcowej, nasączonego żywicą poliestrową, utwardzonego gorącą wodą?
4. Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w związku z treścią dokumentacji przetargowej dopuszczającej różne typy rękawów do realizacji zadania podany w rozdziale 3 pkt 2 g) Warunków zamówienia parametr redukcji A dotyczy jedynie rękawów z włókna szklanego, ponieważ parametr ten dla rękawów z filcu/tkaniny technicznej jest inny?



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

5. Czy Zamawiający, że w związku z treścią dokumentacji przetargowej dopuszczającej różne typy rękawów nasączanych różnymi żywicami do realizacji zadania może skorygować wartość podanego w rozdziale 3 pkt 2 l) modułu sprężystości do wartości $E > 2100 \text{ kN/mm}^2$ właściwego dla niektórych rodzajów rękawów, ponieważ podany obecnie $E > 2400 \text{ kN/mm}^2$ jest sprzeczny z treścią Warunków zamówienia w rozdziale 3 pkt 1 i wyklucza zastosowanie niektórych typów rękawa, których zastosowanie pozwala na osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego parametrów eksploatacyjnych, w tym wymaganej sztywności obwodowej 2 kN/m^2 ?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuje, że:

Odp. Na pytanie nr 1

Tak, takie rozumienie Opisu Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę jest prawidłowe. Zamawiający tym samym podtrzymuje wymogi techniczne dotyczące rękawa zawarte w Warunkach Zamówienia.

Odp. Na pytanie nr 2

Zamawiający dopuści do zastosowania tylko rękawy, które posiadają aktualną aprobatę techniczną. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty innych dokumentów wystawionych przez Instytuty Badawcze w przypadku, gdy aprobaty technicznej nie będzie precyzować wszystkich niezbędnych parametrów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Odp. Na pytanie nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej metody renowacji, pod warunkiem zastosowania rękawa o strukturze filcowej, który spełni wszystkie wymagane parametry techniczne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności: wartość modułu krótkoterminowego $E > 2400 \text{ N/mm}^2$, wartość modułu długoterminowego $E > 1846 \text{ N/mm}^2$ (współczynnik redukcji A nie większy niż 1,3), odporność na ścieranie min. 0,2 mm na 100 000 cykli. Powyższe parametry powinny być potwierdzone w aprobacie technicznej lub innym dokumencie wydanym przez Instytut Badawczy.

Odp. Na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza tylko materiały, które spełniają parametry techniczne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Odp. Na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza tylko materiały, które spełniają wszystkie parametry technicznej zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Z poważaniem

Prokurent


Krystian Łangowski

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) Strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku : www.zuk-czersk.pl
- 3) a/a

Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89 – 650 Czersk
tel. (52) 398 43 80, fax (52) 395 42 22, NIP 555-18-18-271,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
kapitał zakładowy 19 472 450