

Czersk, dnia 13 kwietnia 2017 roku

L.dz.WOD- 240/2017

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą „rękawa”) rurociągów kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska** - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (*Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Nr 5/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK Sp. z o.o. w Czersku*) - zamówienie sektorowe.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 – **Terkan Polska Spółka z o.o. 80-178 Gdańsk ul. Węsierska 14A**

Uzasadnienie:

Oferta nr 6 została sporządzona prawidłowo, zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach Zamówienia. Oferta uznana została za najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą ilość punktów spośród nieodrzuconych ofert i spełnia wymagania Zamawiającego.

Tabela 1: Zestawienie ofert

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto [zł]	Punktacja w kryterium cena i gwarancja
1	BLEJKAN S.A. ul. Transportowa 25 70-715 Szczecin	202 850,37	-----
2	CONS CONTROL SYSTEM Marcin Kupiec ul. Klonowa 3 66-016 Czerwieńsk	160.220,01	-----
3	Konsorcjum firm: F.H.U. INSTBUD Sp. J. Stanisław Boguta Nieznanowice 50 32-420 Gdów – lider INSTBUD Sp. z o.o. Nieznanowice 50 32-420 Gdów - partner	211 744,50	76,34 + 10,00 = 86,34
4	MAZUR Sp. z o.o. ul. Sportowa 33B 86-105 Świecie	218 331,17	-----
5	TERLAN Sp. z o.o. ul. Przemyska 5 61-324 Poznań	256 787,76	-----
6	Terkan Polska Sp. z o.o. ul. Węsierska 14A 80-178 Gdańsk	179 602,76	90,00 + 10,00 = 100,00

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Odrzucono cztery oferty:

- Oferta nr 1 firmy BLEJKAN S.A., 70-715 Szczecin ul. Transportowa 25
Uzasadnienie: Na podstawie przedstawionej aprobaty technicznej krótkotrwały moduł sprężystości nie spełnia wymogów Warunków Zamówienia.
- Oferta nr 2 firmy CONS CONTROL SYSTEM Marcin Kupiec, 66-016 Czerwieńsk ul. Klonowa 3
Uzasadnienie: Na podstawie przedstawionej aprobaty technicznej krótkotrwały moduł sprężystości nie spełnia wymogów Warunków Zamówienia.
- Oferta nr 4 firmy MAZUR Sp. z o.o., 86-105 Świecie ul. Sportowa 33B
Uzasadnienie: W przedstawionej aprobacie technicznej brak parametrów rękawa, który ma być zastosowany do renowacji.
- Oferta nr 5 firmy TERLAN Sp. z o.o., 61-324 Poznań ul. Przemyska 5
Uzasadnienie: Na podstawie przedstawionej aprobaty technicznej krótkotrwały moduł sprężystości nie spełnia wymogów Warunków Zamówienia.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę
- 2) a/a