

Czersk, dnia 05 maja 2017 roku

L.dz.WOD-296/2017

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w m. Odry gm. Czersk (dz. nr 119)**” - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (*Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Nr 5/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK Sp. z o.o. w Czersku*)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Czy dla działki SUW jest miejscowy plan zagospodarowania terenu, czy trzeba wystąpić o decyzję lokalizacyjną?
2. Jaka jest planowana wydajność SUW?
3. Czy pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i odprowadzenie popłuczyn pozostaje bez zmian? Czy w wycenie należy przyjąć uzyskanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zwiększenia ilości wód popłucznych?
4. Czy Inwestor dostarczy badania wody surowej do doboru technologii uzdatniania wody?
5. W umowie jest wskazanie, że pełnienie nadzoru inwestorskiego objęte będzie odrębną umową. Czy Inwestor ma na myśli nadzór inwestorski, czy autorski (inne wymagania prawne dla tych nadzorów, inwestorski - uprawnienia wykonawcze, autorski - projektowe)?
5. Co Inwestor rozumie pod pojęciem teletechnika? Czy należy przyjąć, że jest to instalacja automatyki SUW?
6. Ile jest studni głębinowych zasilających SUW? Czy znajdują się one na terenie działki SUW?
7. Czy odprowadzenie popłuczyn należy przewidzieć istniejącym rurociągiem i wylotem?
8. Czy SUW znajduje się na działce Inwestora?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuje, że:

Odp. Na pytanie nr 1

Inwestor w dn. 18.04.2017 r. wystąpił już z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Odp. Na pytanie nr 2

Planowaną Q_{maxh} wydajność SUW należy zakładać na poziomie ok. 25 m³/h. Niemniej jednak ostateczny wydatek należy ustalić w oparciu o stosowne obliczenia na etapie opracowywania dokumentacji.

Odp. Na pytanie nr 3

W przypadku konieczności zmiany pozwolenia wodnoprawnego, będącej konsekwencją zastosowanej technologii uzdatniania wody Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego w zakresie opracowania ww. pozwolenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia opracowania tej dokumentacji innemu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca projektu SUW zobowiązany będzie do przedłożenia wszystkich danych wyjściowych do opracowania nowego pozwolenia wodno - prawnego.

Odp. Na pytanie nr 4

W załączeniu aktualne badania wody surowej.

Odp. Na pytanie nr 5

Pełnienie nadzoru inwestorskiego tj. na etapie wykonawczym przedmiotowej inwestycji objęte będzie odrębną umową. Sam nadzór autorski powinien być uwzględniony w cenie dokumentacji projektowej.

Odp. Na pytanie nr 6

Pod pojęciem teletechnika Inwestor przewiduje zaprojektowanie na terenie przyległym do projektowanego budynku studni i przepustów na potrzeby rozprowadzenia przewodów do wykonania monitoringu terenu SUW za pomocą kamer. Dokumentacja projektowa nie ma uwzględniać projektu samego monitoringu. Będzie on objęty oddzielnym zamówieniem.

Odp. Na pytanie nr 7

Na terenie SUW znajdują się dwie studnie głębinowe (w załączeniu mapa z aktualizacji pomiarów geodezyjnych).

Odp. Na pytanie nr 8

Tak. Odprowadzenie wód popłucznych należy przewidzieć istniejącym rurociągiem i wylotem.

Odp. Na pytanie nr 9

Tak. Teren SUW jest własnością Inwestora.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacki

Załączniki:

- Sprawozdanie z badań wody surowej SUW Odry
- Mapa z aktualizacji pomiarów geodezyjnych SUW Odry

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) Strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku : www.zuk-czersk.pl
- 3) a/a