



**Zakład
Usług
Komunalnych
sp. z o.o.
w Czersku**

Czersk, dnia 10 maja 2017 roku

L.dz.WOD-321/2017

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w m. Odry gm. Czersk (dz. nr 119)” - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Nr 5/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK Sp. z o.o. w Czersku)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (3)

Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Czy Inwestor dostarczy mapy do celów projektowych potwierdzone przez ośrodek geodezyjny?
2. Jaki rodzaj ogrzewania budynku SUW należy przewidzieć? elektryczne czy inne??

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuje, że:

Odp. Na pytanie nr 1

Inwestor dysponować będzie mapą do celów projektowych i przekaze je Wykonawcy.

Odp. Na pytanie nr 2

Zamawiający określi rodzaj ogrzewania budynku na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w oparciu o przedstawione szacowane koszty eksploatacyjne.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki
Paweł Garbacz

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) Strona internetowa ZUK Sp. z o.o. w Czersku : www.zuk-czersk.pl
- 3) a/a

Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. w Czersku, ul. Kilińskiego 15, 89 – 650 Czersk
tel. (52) 398 43 80, fax (52) 395 42 22, NIP 555-18-18-271,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000159787
kapitał zakładowy 19 472 450