









OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	KL
OZNACZENIE PRODUCENTA	–	–	–	–	–	–
PRODUCENT STOLARKI	–	–	–	–	–	–
ZESTAWIENIE OKIEN						
SCHEMAT						
Wymiary zestawczeSo x Hg	2400X600	2400X600	1200X600	1114X1112	1147X1114	860X600
Zewnętrzne wymiary	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –
Wymiary w świetle	S 2400 H 600	S 2400 H 600	S 1200 H 600	S 1114 H 1112	S 1147 H 1114	S 860 H 600
Wys. do parapetu	Hp 213	213	238	144	86	
ILOSĆ:	4	2	2	1	1	1
UWAGI	- PVC białe nieociekające - o izolacyjności cieplnej Uw=1,0 W/m²K dla całego okna	- PVC białe uchylne w dół - mech. otw. z poziomą posadzką - o izolacyjności cieplnej Uw=1,0 W/m²K dla całego okna	- PVC białe uchylne w dół - mech. otw. z poziomą posadzką - o izolacyjności cieplnej Uw=1,0 W/m²K dla całego okna	- PVC białe uchyl. - otwieral. - o izolacyjności cieplnej Uw=1,0 W/m²K dla całego okna	- PVC białe nieociekające - o izolacyjności cieplnej Uw=1,0 W/m²K dla całego okna	- rama z kat. 50x50x3 mm - drzwi z blachy stalowej gr. 1,5 mm z zamk. na wkładkę patentową

OZNACZENIE NA RYSUNKU	BR	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
OZNACZENIE PRODUCENTA	–	–	–	–	–	E/60	–	–
PRODUCENT STOLARKI	–	–	–	–	–	–	–	–
ZESTAWIENIE STOLARKI – DRZWI SCHEMAT								
Wymiary zestawczeSo x Hg	2500X3000	800X2000	800X2000	1000X2000	1000X2000	800X2000	900X2000	1000X2000
Zewnętrzne wymiary	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –	Sz – Hz –
Wymiary w świetle	S 2500 H 3000	S 800 H 2000	S 800 H 2000	S 1000 H 2000	S 1000 H 2000	S 800 H 2000	S 900 H 2000	S 1000 H 2000
Kier. otwierania	KR	L	L	L	L	L	L	L
ILOSĆ:	1	1	2	1	1	1	1	1
UWAGI	- brama rolowana zewnętrzna - montaż od wewnętrznej pom. - zasilanie 380 V - osłona na wał wewnętrzny		- skrzydło z bl. ocynk.powle- kane bl. malowaną proszkowo - wypł. skrzydła -polistyrenem - osłona na wał wewnętrzny	- skrzydło z bl. ocynk.powle- kane bl. malowaną proszkowo - wypł. skrzydła -polistyrenem - osłona na wał wewnętrzny	- skrzydło z bl. ocynk.powle- kane bl. malowaną proszkowo - wypł. skrzydła -polistyrenem - osłona na wał wewnętrzny	- skrzydło z bl. ocynk.powle- kane bl. malowaną proszkowo - wypł. skrzydła -polistyrenem - osłona na wał wewnętrzny	- skrzydło z bl. ocynk.powle- kane bl. malowaną proszkowo - wypł. skrzydła -polistyrenem - osłona na wał wewnętrzny	- skrzydło z bl. ocynk.powle- kane bl. malowaną proszkowo - wypł. skrzydła -polistyrenem - osłona na wał wewnętrzny

UWAGA

Wymiary sprawdzić na budowie.
Wymiary drzwi w świetle ościeżnicy.

Jednostka projektowa			
PUH DT-INFO DARIUSZ KASZUBOWSKI			
ul. Wł. Reymonta 8 89-650 Czersk			
Nazwa obiektu budowlanego	Adres obiektu budowlanego		
PRZEBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIĄZANYMI	ul. DWORCOWA 13 89-652 ŁAG dz. nr. 54/9		
Przedmiot rysunku	Nr rysunku	Skala rysunku	
ZESTAWIENIE STOLARKI	13	1:100	
Projektant architektury			15 10
mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI			2017
upr. bud. PO/KK/227/2006 spec. architektura			