

Czersk, dnia 26 kwietnia 2018 roku

L dz WOD-~~18~~⁸⁹/2018

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn **Renowacja bezodkrywkowa (uszczelnienie metodą „rękawa”) rurociągów i studni kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Czerska** - postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stosowany w Zakładzie Usług Komunalnych Sp z o o w Czersku przy ul. Kilńskiego 15 (*Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Sp z o o w Czersku Nr 13/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień sektorowych*)

WYJASNIENIE TREŚCI WZS

Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań

- 1 Prosimy o uszczegółowienie jakim minimalnym modulem sprężystości ma charakteryzować się rękaw z włókna szklanego utwardzany promieniami UV wg normy PN EN 1228?
- 2 Prosimy o podanie minimalnego współczynnika redukcji A zgodnie z normą DIN EN 761 po 10 000 h dla zastosowanej przez Wykonawcę wykładziny

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że

Odp. Na pytanie nr 1

Moduł sprężystości długoterminowy dla rękawa z tkaniny włókna szklanego – średnia wartość nie mniejsza niż $E=15000 \text{ N/mm}^2$ wg normy PN EN 1228

Odp. Na pytanie nr 2

Zgodnie z normą DIN EN 761 po 10 000 h potwierdzony badaniami współczynnik redukcji A ma wynosić nie więcej niż 1,3 dla zastosowanej przez Wykonawcę wykładziny

**Z poważaniem
Prokurent**



Krystian Łangowski

Otrzymują

- 1 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2 Strona internetowa ZUK Sp z o o w Czersku www.zuk.czersk.pl
- 3 a/a