

Czersk, dnia 21 marca 2013 roku

L.dz.WOD- 89 /2013

Wg rozdzielnika

dotyczy: zaproszenia do składania ofert w drodze zapytania ofertowego „Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego do Oczyszczalni ścieków w Czersku”, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK Sp. z o.o. w Czersku – zamówienia sektorowe nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku Nr 2/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZUK Sp. z o.o. w Czersku)

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania z dnia 19 marca 2013 r.:

1. Czy dostawca agregatu ma zapewnić rozładunek na obiekcie i ewentualne wprowadzenie do pomieszczenia w przypadku agregatu otwartego?

Odp.: Zamawiający zapewni rozładunek. Proszę określić rodzaj pojazdu niezbędnego do rozładunku agregatu (dźwig, wózek widłowy itp.).

2. Czy w zakres dostawy agregatu ma wchodzić układ SZR (samoczynnego załączania rezerwy) dostosowany do mocy agregatu (400 A) czy agregat będzie uruchamiany sygnałem bezpotencjałowym z zewnętrznego układu?

Odp.: W celu podjęcia decyzji odnośnie SZR prosimy o wycenę agregatu w dwóch wariantach: z samoczynnym załączaniem i bez tego rozwiązania.

3. Jeżeli w zakres dostawy będzie wchodził układ SZR to proszę o informacje czy będzie on zabudowywany wewnątrz pomieszczenia czy na zewnątrz?

Odp.: Przewiduje się zabudowanie SZR wewnątrz pomieszczenia.

4. Jeżeli w zakres dostawy będzie wchodził układ SZR proszę o potwierdzenie, że ma to być układ standardowy, czyli 1 zasilanie sieciowe + 1 zasilanie z agregatu + odpływ na odbiory?

Odp.: Potwierdzamy, że ma to być układ standardowy.

5. Jeżeli wybiorą Państwo dostawę agregatu bez obudowy proszę o potwierdzenie, że zabudowa agregatu w pomieszczeniu jest po stronie Zamawiającego wg wytycznych dostawcy agregatu (układ czerpni i wyrzutni powietrza, odprowadzenie spalin z pomieszczenia)?

Odp.: Tak, zabudowa agregatu w pomieszczeniu będzie po stronie Zamawiającego.

6. Czy dopuszczają Państwo agregat ze stałą żaluzją (kratą) wyrzutni, gdyż urządzenia zewnętrzne z automatycznym zamykaniem wyrzutni są rozwiązaniem rzadko stosowanym ze względu na mogące wystąpić problemy z prawidłową pracą w okresie zimowym?

Odp.: Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie.

7. Proszę o potwierdzenie, że ułożenie i dostawa kabli siłowych i sterowniczych są po stronie Zamawiającego.

Odp.: Tak, ułożenie i dostawa kabli siłowych i sterowniczych są po stronie Zamawiającego.

8. Proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest podłączenie kabli siłowych, a po stronie Dostawcy agregatu tylko podłączenie przewodów sterowniczych i uruchomienie agregatu.

Odp.: Tak, po stronie Zamawiającego jest podłączenie kabli siłowych, a po stronie Dostawcy agregatu tylko podłączenie przewodów sterowniczych i uruchomienie agregatu.

9. Prosimy jeżeli to możliwe o ponowne przesłanie schematu stanowiącego zał. nr 2 najlepiej w wersji elektronicznej gdyż przesłany fax jest mało czytelny).

Odp.: Schemat stanowiący załącznik nr 2 w załączeniu.

Z poważaniem:

Prokurent

Beata Pyżewska