

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY – BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD – KAN
W AL. 1000 - LECIA

1. Przyłącze wodociągowe

- Przewód przyłącza wodociągowego na odcinku od włączenia do istniejącej sieci do miejsca montażu nawiertki wodociągowej wykonać jako PEØ90x5,4 SDR17.
- Zagłębienie do osi przewodu c.a. 1,5m.
- Hydrant przeciwpożarowy wykonać jako nadziemny.
- Zasuwę odcinającą przed hydrantem zamontować w odległości ok. 1m aby zapewnić wygodny dostęp do celów eksploatacji.
- Zwieńczenia skrzynek ulicznych od zasuw obrukować w promieniu min. 0,5m.

2. Przyłącze kanalizacyjne

- Przewód przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej do studni S2 wykonać jako PVC200 SN8 lite. Na odcinku od S2 do budynku jako PVC160 SN8 lite.
- Włączenie do istniejącej studni wykonać możliwie nisko nad istniejącym dnem. Przewód na odcinku od włączenia do studni S2 poprowadzić ze spadkiem 0,8-1,0%. Odcinek przyłącza kanalizacyjnego od S2 do budynku wykonać ze spadkiem 1,0-1,5%. Głębokość posadowienia przewodu na odcinku od budynku do S2 dopasować na budowie do przewodu instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonego z budynku.
- Studnie S2 i S3 wykonać jako teleskopowe Ø315 z włączami Ø315 kl. D400. W studni S2 zastosować kinetę przelotową, otwór na dopływie (przelocie) zabezpieczyć zaślepką / korkiem. Studnię rewizyjną S1 wykonać jako teleskopową Ø200 z włączem Ø200 kl. A15.
- Zwieńczenie studni kanalizacyjnych obrukować w promieniu min. 0,5 m.

Prezes Spółki
Zbigniew Nadolski

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
89-650 Czersk, ul. Kilińskiego 15
tel 52/398-63-04, 52/398-43-80
NIP 555-18-18-271 Regon 771285592